



Follo Brannvesen IKS

Brannforebyggende seksjon

NORDRE FOLLO KOMMUNE
Postboks 3010

1402 SKI

Deres ref:
360_SvarUt_2283813

Vår ref
2025/5875-2

Saksbehandler
Daniel Solli

Dato
12.09.2025

Offentlig ettersyn av planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel - 2025-2040

I forbindelse med at Nordre Follo kommune har lagt planforslag for kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040 til offentlig ettersyn har Follo Brannvesen følgende innspill:

Risikoutsatte grupper - hjemmeboende

Vi vet at enkelte grupper har større sannsynlighet for å oppleve en brann. Herunder blant annet eldre hjemmeboende og personer med fysiske og psykiske utfordringer (Se blant annet NOU 2012:4 – Trygg hjemme).

Med en strategi om at flere skal bo hjemme lenger vil risikoen for brann i hjemmet øke ytterligere. For å møte dette er det behov for betydelig samarbeid mellom brannvesenet og andre kommunale aktører som hjemmetjenesten og hjelpemiddelsentralen. Det er avgjørende at etatene ressursettes til å møte dette, eksempelvis gjennom innkjøp av hjelpemidler og etablering av samarbeidsarenaer.

Fremkommelighet for brannvesenet

Tilgjengelighet for Follo Brannvesens rednings- og slukkemannskap med nødvendig utstyr må ivaretas. Ved fremtidige reguleringer og planer er det viktig at det stilles krav til blant annet veibredde og helling tilpasset vårt materiell. Se vedlagte veiler for konkrete føringer for dagens materiell.

Vannforsyning

I enkelt deler av kommunen er det begrenset kapasitet på det kommunal vann-nettet. Ett av delmålene i planen er at «*Skotbu, Kråkstad, Siggerud og Svartskog skal videreutvikles og ha nødvendig vekst.*» Foruten Kråkstad er dette områder hvor vi vet at slokkevannskapasiteten er begrenset, eller at ikke finnes vann-nett som kan levere slokkevann. Det er viktig at arealplanleggingen tar hensyn til brannvesenets behov for slokkevann.

Adresse	Epostadresse	Webadresse	Telefon	Org.nr.
Teglveien 18b 1400 Ski	post@follobrannvesen.no	www.follobrannvesen.no	64 85 10 00	971 011 661

Med hilsen

Daniel Solli
Branninspektør

Victor Andersen
Branninspektør

Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur.